

KOMUNIKAT Z DNIA 24.09.2021 R.

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

DOTYCZĄCY WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO MIASTA NIESZAWA – NA ODCINKU SIECI OD ULICY: LASKOWSKIEGO (Z WYŁĄCZENIEM POSESJI NR 3 PRZY UL. LASKOWSKIEGO), UL. OSIEDLOWEJ, UL. REJENTA, UL. ŻABIENIEC (Z WYŁĄCZENIEM BUDYNKÓW POŁOŻONYCH PRZY UL. ŻABIENIEC NR: 2, 3, 4, 5, 15, 17 I 29)




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 23.09.2021r. z wodociągu publicznego miasta Nieszawa – na odcinku sieci od ulicy: Laskowskiego (z wyłączeniem posesji nr 3 przy ul. Laskowskiego), ul. Osiedlowej, ul. Rejenta, ul. Żabieniec (z wyłączeniem budynków położonych przy ul. Żabieniec nr: 2, 3, 4, 5, 15, 17 i 29), stwierdzono obecność *E.coli*.

Woda jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego miasta Nieszawa – na odcinku sieci od ulicy: Laskowskiego (z wyłączeniem posesji nr 3 przy ul. Laskowskiego), ul. Osiedlowej, ul. Rejenta, ul. Żabieniec (z wyłączeniem budynków położonych przy ul. Żabieniec nr: 2, 3, 4, 5, 15, 17 i 29) i wprowadził ograniczenie w korzystaniu z niej.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim informuje, iż trwają badania pozostałych parametrów mikrobiologicznych i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian zostanie wydany kolejny komunikat.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Mieszkańcy korzystający z wodociągu publicznego miasta Nieszawa – na odcinku sieci od ulicy: Laskowskiego (z wyłączeniem posesji nr 3 przy ul. Laskowskiego), ul. Osiedlowej, ul. Rejenta, ul. Żabieniec (z wyłączeniem budynków położonych przy ul. Żabieniec nr: 2, 3, 4, 5, 15, 17 i 29), będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z pojemników zastępczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Nieszawie, ul. 3-go Maja 2, 87-730 Nieszawa, telefon: 54 283 81 76, 54 283 81 26

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Aleksandrowie Kujawskim
lek.med. Ewa Jankowska
Specjalista mikrobiolog

URZĄD MIASTA
W NIESZAWIE
gab. 18/12
Wpł. 24. WRZ. 2021
2035
1866